


LEGENDA:

- zemní vodič FeZn o10mm, volně ve výkopě
- zvodový vodič FeZn o8mm, vrátané podpíer
- zberná tyč JP20, vrátané držička
- svorka skúšobná, SZ
- svorka krížová, SK
- svorka spojovacia, SS
- svorka pripojovacia, SP1
- svorka okapová, SO

POZNAMKA:

- < Spojie uzemiňovčov a uzemiňovaciích vodičov v zemi, previesť štrubovaním pomocou typových hromozvodových svoriek,
- < Spojie v zemi chrániť protikoroznou ochranou, napríklad asfaltovou zálievkou.
- < Uzernenie previesť podľa STN 33 2000-5-54
- < Maximálna vzdialenosť vodrovňných podpíer: 1m
- < Maximálna vzdialenosť zvislých podpíer: 1m
- < Zvody pri skúšobných svorkách opatřit výstražnými tabulkami z plastu,
- < Pozor nebezpečné dotykové a krokové napätie
- < Počas búrky dodržujte odstup 3m od zvodu! Ste v ohrození života
- < Tabulky osadiť na viečka krabič všetkých skrytých zvodov a na fasádu nad krabice vo výške 1,8 m nad úT



PROJEKTANT ASR :	Ing. Marta Bruňanská	Architektonický ateliér
PROJEKTANT ELL :	Ing. Eva Ridošová	Nám. osloboditeľov 39, Michalovce 0907 905 755
OBJEDNÁVATEL:	Obec STRETAVA	
MIESTO STAVBY:	STRETAVA, parcela číslo 496	
NÁZOV STAVBY:	ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STRETAVA	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
OBJEKT:	SO 01 - KULTÚRNY DOM	DIEL : BLZ
NÁZOV VÝKRESU:	BLESKOZVOD	DÁTUM: 06/2012
		MIERKA: 1 : 100
		Č.V. 3